



ФИЛИАЛ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ  
**ЛЕНЭНЕРГО**  
"Кабельная сеть"  
197022, Санкт-Петербург,  
ул. Академика Павлова, д. 5, лит. В

тел: 449-61-62 факс: 449-69-94  
E-mail: ks@nwenergo.com

Генеральному директору  
ОАО «Тверьэнергокабель»  
В.Р. Юрченко

ИНН/КПП 7803002209/781303001  
ОКАТО 40298561000 ОГРН 1027809170300  
ОКВЭД 40.10.2

26 СЕН 2011 № КС/033/4186

На № 31-04/721 от 01.09.2011г.

О применении кабеля с изоляцией  
из сшитого полиэтилена  
напряжением 10 кВ производства  
ОАО «Тверьэнергокабель»

Филиал ОАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть», рассмотрев представленную техническую документацию на кабели с изоляцией из пероксидно сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ и образцы кабельной продукции, выпускаемые ОАО «Тверьэнергокабель», согласовывает применения в Санкт-Петербурге кабелей 10 кВ марки (А)ПвПу2г, соответствующих требованиям ТУ 16.К71-335-2004 при условии:

1. Предоставления в срок до 01.10.2012 г. протоколов ресурсных испытаний;
2. Проведения перед прокладкой проверки указанной кабельной продукции на соответствие требованиям ТУ 16.К71-335-2004.

Технический директор-  
главный инженер

Н.Н. Соловьев

Кускова С.П.  
4481684