



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
ФИЛИАЛ **МОСКОВСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ**

ул. Садовническая, д. 36, стр. 1, Москва, 115035
Тел.: 669-03-00, факс: 953-06-15, e-mail: mks@moesk.ru
ОКПО 75273098, ОГРН 1057746555811, ИНН 5036065113, КПП 770503001

15.03.2011 № МКС/01/5972

На № 51-06/137 от 28.02.2011

Генеральному директору
ОАО «Тверьэнергокабель»
В.Р. Юрченко

О согласовании применения кабелей

МКС – филиал ОАО «МОЭСК», рассмотрев представленную документацию и проведя разборку представленных образцов кабелей на соответствие требованиям ТУ 16.К71-277-98 (в редакции 2010 г.), согласовывает применение кабеля марок АПвБШп(г) и АПвБШп(г) на номинальное напряжение 1 кВ (сертификат соответствия № РОСС RU.AB28.H06475) с 4-мя жилами равного сечения в диапазоне 70-240 мм² в электрических сетях г.Москвы, эксплуатируемых МКС – филиалом ОАО «МОЭСК», серийно выпускаемых ОАО «Тверьэнергокабель».

В целях упорядочения работы по входному контролю кабеля МКС – филиал ОАО «МОЭСК» просит Вас предоставить следующие документы:

1. образцы заводских документов на барабан с кабелем (протокол электрических или приёмо-сдаточных испытаний, сертификат или документ о качестве);
2. образцы штампов ОТК и подписей работников, имеющих право подписи на заводском документе на барабан с кабелем.

Одновременно, для исключения случаев перемотки (отмотки) кабеля на другой барабан потребителем, предлагаем Вам ставить на термоусаживаемые оконцеватели (внешние и внутренние каппы) фирменное клеймо завода-изготовителя и информируем, что кабели указанных выше марок, выпущенные до 01.03.2011, приниматься к проверке соответствия требованиям ТУ 16.К71-277-98 не будут.

Главный инженер

С.Н. Тодирка

Н.В. Андрианова
(495) 957 35 05