



**ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ТРАНСЭНЕРГО**

Новая Басманная ул., 2
г. Москва, 107174
тел.: (499) 262-60-55, факс: (499) 260-13-07,
e-mail: transenergo@center.rzd.ru

Начальникам дирекций по
энергообеспечению

Филиалам и подразделениям
ОАО «РЖД», проектным,
строительно-монтажным
организациям (по списку)

9 апреля 2019 г. № Мех-2835/ТЭ

На № _____ от _____

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**О проводах для линий электропередачи производства
АО «Тверьэнергокабель»**

Трансэнерго информирует о том, что акционерным обществом «Тверьэнергокабель» (170017, г. Тверь, ул. Сердюковская, д. 15, тел. +7 (4822) 78-70-10, факс +7 (4822) 78-70-11) серийно выпускается следующая продукция:

неизолированные провода для воздушных линий электропередачи марок А, АС сечением до 1000 мм² по ГОСТ 839-80;

неизолированные провода для воздушных линий электропередачи марки М по ГОСТ 839-80 сечением до 400 мм².

На указанную продукцию имеется сертификат соответствия RU C-RU.ME80.B.00001/19, действующий до 5 февраля 2024 г.

Трансэнерго разрешает применение продукции в соответствии с функциональным назначением при сооружении, реконструкции и обновлении объектов энергетического комплекса ОАО «РЖД». Неизолированный провод марки М разрешается для применения в качестве усиливающего провода, проводов питающих и отсасывающих линий, электрических соединений и шлейфов секционных разъединителей.

Срок действия настоящего разрешения ограничивается указанными выше сроками действия сертификатов соответствия.

Главный инженер

Э.Н.Шорников

Исп. Глушенко И.А., ТЭ
(499) 262-70-71