



**ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»  
ТРАНСЭНЕРГО**

Новая Басманная ул. 2,  
г. Москва, 107174,  
Тел.: (499) 262-60-55, факс: (499) 260-64-31

28.06.2018 № Исх-5193/172

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Начальникам дирекций  
по энергообеспечению

Руководителям проектно-  
изыскательских организаций  
(по списку)

Директору Проектно-  
конструкторского бюро по  
инфраструктуре

В.Б.Воробьеву

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
о серийном выпуске кабельно-проводниковой продукции**

Трансэнерго информирует о том, что акционерным обществом «Тверьэнергокабель» (170017, г. Тверь, ул. Сердюковская, д. 15, тел. +7 (4822) 78-70-10, факс +7 (4822) 78-70-11) серийно выпускается следующая продукция:

силовые кабели с пластмассовой изоляцией, в оболочке или защитном шланге из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести на напряжения 0,66; 1 и 3 кВ марок АВВГнг(А), ВВГнг(А), АВВГЭнг(А), ВВГЭнг(А), АВБШвнг(А) и ВБШвнг(А) по техническим условиям ТУ 16-705.499-2010, сертификат соответствия № ТС RU С-RU.ME77.B.02153, действует до 4 июня 2020 г.;

силовые кабели с пластмассовой изоляцией на напряжения 0,66 и 1 кВ марок ВВГ, АВВГ, ВВГЭ, АВВГЭ, ВБШв, АВБШв, ПвВГ, АПвВГ, ПвВГЭ, АПвВГЭ, ПвБШв, АПвБШв, ПвБШп и АПвБШп по техническим условиям ТУ 16-705.499-2010, сертификат соответствия RU С-RU.ME80.B.00049, действует до 24 августа 2019 г.;

силовые и контрольные кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 0,66 и 1 кВ марок АВВГнг(А)-LS, ВВГнг(А)-LS, АВВГЭнг(А)-LS, ВВГЭнг(А)-LS, АВБШвнг(А)-LS, ВБШвнг(А)-LS, КВВГнг(А)-LS и КВВГЭнг(А)-LS по техническим условиям ТУ 16.К71-310-2001, сертификат соответствия С-RU.ПБ49.B.00512, действует до 28 января 2020 г.;

неизолированные провода для воздушных линий электропередачи марок А, АС сечением до 1000 мм<sup>2</sup> по ГОСТ 839—80, сертификат соответствия RU С-RU.ME80.B.00025, действует до 20 января 2019 г.;

неизолированные провода для воздушных линий электропередачи марки

М по ГОСТ 839—80, сертификат соответствия RU C-RU.ME80.B.00105, действует до 31 октября 2021 г.

Более подробная информация о продукции представляется изготовителем по запросу.

Трансэнерго разрешает применение продукции в соответствии с функциональным назначением при сооружении, реконструкции и обновлении объектов энергетического комплекса ОАО «РЖД». Неизолированный провод марки М разрешается для применения в качестве усиливающего провода, проводов питающих и отсасывающих линий, а также шлейфов секционных разъединителей.

Срок действия настоящего разрешения ограничивается указанными выше сроками действия сертификатов соответствия.

Главный инженер



Э.Н.Шорников